WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27
Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Rąbczyn 118, 63-440 Raszków; tel. 62 7387765; e-mail: laboratorium@wodkan.com.pl
Laboratorium Badania Wody 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wodociągi Miejskie 1.
tel. 62 7387748; fax 62 7359051

AB 998

Sprawozdanie z badań nr: 61/09/26/I/116/W

Zleceniodawca:
Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
63-430 Odolanów
ul. Bartosza 7

Nr zlecenia: 61/09/26/W
Nr protokołu pobrania: 61/09/26/W

Obszar badań:* obszar regulowany prawnie
Obiekt badań: woda do spożycia przez ludzi
Próbkę pobrał i dostarczył: próbkobiorca laboratorium Aleksandra Marczak
Identyfikacja metody pobierania próbki:
PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Miejsce pobrania: 63-430 Odolanów ul. Bartosza 7 OZK
Punkt pobrania: kran przy wodomierzu
Rodzaj próbki: woda z sieci publicznej, niedezynfekowana
r kodowy próbki: I/116/W
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium: bez zastrzeżeń

Data pobrania: 17.09.2026
Godzina pobrania: 8:30
Data przyjęcia: 17.09.2026
Data rozpoczęcia badań: 17.09.2026

* Dane dostarczone przez Zleceniodawcę
Temperatura podczas transportu: 2,8 - 6,1^{0}C - badania mikrobiologiczne.

Wyniki badań mikrobiologicznych

Data zakończenia badań: 20.09.2026

Lp.	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza	Status metody	Jednostka miary	Wynik	U	Wartość parametryczna
1	**Liczba bakterii grupy coli**	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej (granica wykrywalności od 1 jtk/100ml)	R A Z	jtk/100ml	**0**	-	0
2	**Liczba Escherichia coli**	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej (granica wykrywalności od 1 jtk/100ml)	R A Z	jtk/100ml	**0**	-	0
3	**Liczba enterokoków**	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej (granica wykrywalności od 1 jtk/100ml)	R A Z	jtk/100 ml	**0**	-	0
4	**Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h**	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytek lanych - posiew wgłębny (granica wykrywalności od 1 jtk/1ml)	R A Z	jtk/1 ml	**1**	0;4	Bez nieprawidłowych zmian[7)]

7) - Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

A - Metoda akredytowana zamieszczona w zakresie akredytacji nr AB 998 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Z - Metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Ostrowie Wielkopolskim decyzją ON.HK.903.39.2026 z dnia 08.04.2026r.
R - Metoda referencyjna dla badań wody do spożycia w odniesieniu do Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 22 maja 2026r. (Dz.U. z 2026r. poz. 748).
- Wartości parametryczne zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026r., poz. 748).
U - W mikrobiologicznych badaniach próbek wody niepewność wyników (wyrażona jako przedział ufności) oznacza niepewność rozszerzoną (przy współczynniku rozszerzenia k=2, zapewniając ok. 95% poziom ufności) oszacowaną zgodnie z normą PN-EN ISO 29201:2022-02 i opiera się na niepewności złożonej w podejściu całościowym. Niepewność nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Dla wyników powyżej górnej granicy zliczania kolonii z płytki/filtra membranowego oszacowana niepewność jest dla wyniku po znaku „>". Np. wynik >300 – niepewność oszacowana dla wartości 300.
- Dla wyniku "0" laboratorium nie podaje niepewności.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Skargi można składać w formie pisemnej.

Data sporządzenia sprawozdania: 20.09.2026

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Laboratorium Badania Wody i Ścieków
mgr Eliza Kuniini-Wremb[illegible]
Osoba sporządzająca sprawozdanie.

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Laboratorium Badania Wody i Ścieków
mgr Eliza Kuniini-Wremb[illegible]
Osoba autoryzująca badania bakteriologiczne.

Koniec sprawozdania