**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27
**Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków**
Rąbczyn 118, 63-440 Raszków; tel. 62 7387765; e-mail: laboratorium@wodkan.com.pl
Laboratorium Badania Wody 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wodociągi Miejskie 1.
tel. 62 7387748; fax 62 7359051

AB 998

# Sprawozdanie z badań nr: 61/09/26/I/118/W

**Zleceniodawca:**
Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
63-430 Odolanów
ul. Bartosza 7

**Nr zlecenia:** 61/09/26/W
**Nr protokołu pobrania:** 61/09/26/W

**Obszar badań:*** obszar regulowany prawnie
**Obiekt badań:** woda do spożycia przez ludzi
**Próbkę pobrał i dostarczył:** próbkobiorca laboratorium Aleksandra Marczak
**Identyfikacja metody pobierania próbki:**
PN-EN ISO 19458:2007 (A)
**Miejsce pobrania:** 63-430 Odolanów ul.Gimnazjalna 8
**Punkt pobrania:** kran w kotłowni
**Rodzaj próbki:** woda z sieci publicznej, niedezynfekowana
**Nr kodowy próbki:** I/118/W
**Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:** bez zastrzeżeń

**Data pobrania:** 17.09.2026
**Godzina pobrania:** 9:00
**Data przyjęcia:** 17.09.2026
**Data rozpoczęcia badań:** 17.09.2026

* Dane dostarczone przez Zleceniodawcę
Temperatura podczas transportu: 2,8 - 6,1$^0$C - badania mikrobiologiczne.

## Wyniki badań mikrobiologicznych

**Data zakończenia badań:** 20.09.2026

| Lp. | Nazwa oznaczenia | Metoda badawcza | Status metody | Jednostka miary | Wynik | U | Wartość parametryczna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Liczba bakterii grupy coli** | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej (granica wykrywalności od 1 jtk/100ml) | R A Z | jtk/100ml | **0** | - | 0 |
| 2 | **Liczba Escherichia coli** | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej (granica wykrywalności od 1 jtk/100ml) | R A Z | jtk/100ml | **0** | - | 0 |
| 3 | **Liczba enterokoków** | PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej (granica wykrywalności od 1 jtk/100ml) | R A Z | jtk/100 ml | **0** | - | 0 |
| 4 | **Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h** | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytek lanych - posiew wgłębny (granica wykrywalności od 1 jtk/1ml) | R A Z | jtk/1 ml | **3** | 1;6 | Bez nieprawidłowych zmian[7)] |

7) - Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

A - Metoda akredytowana zamieszczona w zakresie akredytacji nr AB 998 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Z - Metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Ostrowie Wielkopolskim decyzją ON.HK.903.39.2026 z dnia 08.04.2026r.
R - Metoda referencyjna dla badań wody do spożycia w odniesieniu do Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 22 maja 2026r. (Dz.U. z 2026r. poz. 748).
- Wartości parametryczne zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026r., poz. 748).
U - W mikrobiologicznych badaniach próbek wody niepewność wyników ( wyrażona jako przedział ufności ) oznacza niepewność rozszerzoną ( przy współczynniku rozszerzenia k=2, zapewniając ok. 95% poziom ufności ) oszacowaną zgodnie z normą PN-EN ISO 29201:2022-02 i opiera się na niepewności złożonej w podejściu całościowym. Niepewność nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Dla wyników powyżej górnej granicy zliczania kolonii z płytki/filtra membranowego oszacowana niepewność jest dla wyniku po znaku „>". Np. wynik >300 – niepewność oszacowana dla wartości 300.
- Dla wyniku "0" laboratorium nie podaje niepewności.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Skargi można składać w formie pisemnej.

**Data sporządzenia sprawozdania: 20.09.2026**

Z-ca KIEROWNIKA
działu Laboratorium Badania Wody i Ścieków
mgr Eliza Kuniai-Wremb

Osoba sporządzająca sprawozdanie.

Z-ca KIEROWNIKA
działu Laboratorium Badania Wody i Ścieków
mgr Eliza Kuniai-Wremb

Osoba autoryzująca badania bakteriologiczne.

**Koniec sprawozdania**